



Начальнику отдела по работе с производителями техники и отраслевыми организациями ООО «Газпромнефть-СМ» Петрову В.А касательно работы насосов производства DAB PUMPS S.P.A. с теплоносителями производства ООО «Газпромнефть-СМ»

Уважаемый Владимир Александрович,

Внимательно изучив техническую информацию о теплоносителях «Газпром Теплоноситель 30» и «Газпром Теплоноситель 60», присланную Вами, мы рекомендуем использовать циркуляционные насосы производства DAB PUMPS S.P.A с теплоносителем «Газпром Теплоноситель 30» при рабочей температуре жидкости от -10°C и до максимальной температуры, при которой рассчитан работать данный насос.

Для теплоносителя «Газпром Теплоноситель 60» мы рекомендуем использовать циркуляционные насосы производства DAB PUMPS S.P.A при температуре жидкости от -10°C и до максимальной температуры, при которой рассчитан работать данный насос, если объемная доля данного теплоносителя в растворе с водой составляет 50 и 60%. При объемной доле теплоносителя «Газпром Теплоноситель 60» в растворе с водой от 70% и выше, рекомендуемая температура жидкости составляет от 40°C и до максимальной температуры, при которой рассчитан работать данный насос.

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!

С Уважением,

Сервисный инженер ООО «ДАБ ПАМПС»

Михайлевский О.В.



29.01.2018г.